



EBETAMIRTEC

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN 3-7 :2004 + A1:2007  
Type Approval According to Standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007

**Ταυτότητα Προ όντος: Φορητός Πυροσβεστήρας**

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No.: MIRTEC1-00-1400CER33.2092100662

Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue: 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021 (22<sup>nd</sup> of September 2021)  
 Ημερομηνία 1<sup>ης</sup> Επανέκδοσης / Date of 1<sup>st</sup> Revision: 25<sup>η</sup> Μαΐου 2022 (25<sup>th</sup> of May 2022)

Αριθμός Έκθεσης Ελέγχου / Test Report No.: RPT33.2092100662

Όνομα & Δ/ση του Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturing Plant:  
MOBIAK A.E. / MOBIAK S.A.

Καθιανά Ακρωτηρίου, 731 00 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα / Kathiana Akrotirou, 73100 Chania, Crete, Greece

Τύπος Προϊόντος: Φορητός Πυροσβεστήρας κόνεως, 2 kg.  
 Product Type: 2 kg Powder Portable Fire Extinguisher.  
 Μοντέλο / Model: MBK17-020PA-VR  
 Αριθμός Σχεδίου / Drawing No.: ZX-PD-2-27-B Rev.0  
 Κατασβεστική Ικανότητα / Fire Performance: 13A, 89B  
 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας / Maximum allowable pressure: 17 bar (Άζωτο/Nitrogen)  
 Θερμοκρασιακά Όρια Λειτουργίας / Operating temperature range: -30<sup>o</sup> C to + 60<sup>o</sup> C

Μέθοδος Ελέγχου: Σύμφωνα με το πρότυπο EN 3-7:2004 + A1 : 2007  
 Test Method: According to standard EN 3-7:2004 + A1:2007

### ΔΗΛΩΣΗ / Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3-7:2004+A1:2007. Μόνον τα προϊόντα που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Το παρόν δεν συνιστά πιστοποίηση του προϊόντος, παρά μόνον όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 3-10:2011.  
 We hereby certify that the product type mentioned above meets the requirements of the standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007. Only the products detailed in the test report have been subjected to tests. This does not consist certification of the product, unless it is accompanied by a Certificate of Conformity for the evaluation of Factory Production Control (FPC) according to ELOT EN3-10:2011.

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : 11<sup>η</sup> Μαρτίου 2030  
 Validity of the Certificate: 11<sup>th</sup> of March 2030

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (Αρ. σελίδων 7)  
 ANNEX: List of relevant parts of technical documentation (No of pages 7)



Certification of Product  
No of Cert. 27

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  
For MIRTEC S.A.

Δρ. Καλλιόπη Διαμαντή  
Προϊσταμένη Τομέα Εξοπλισμού υπό Πίεση



Για το Τμήμα Αξιολόγησης  
For the Assessment Dept.

Στρ. Κατσαλής  
Διπλωματούχος Μηχ/κός

Σκιπίων-Στυλιανός Αποστολάκης  
Ανητ πρόεδρος Δ.Σ.

EBETAM A.E.  
CERT -- firext / EN 01A (5.0 / 1.11.18)