



EBETAM MIRTEC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN 3-7 :2004 + A1:2007
Type Approval According to Standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007

Ταυτότητα Προϊόντος: Φορητός Πυροσβεστήρας
Product Item Identification: Portable Fire Extinguisher

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No.: MIRTEC1-00-1400CER33.2022601601
Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue: 9^η Φεβρουαρίου 2026 (9th of February 2026)
Αριθμός Έκθεσης Ελέγχου / Test Report No.: RPT33.2022601601

Όνομα & Δ/ση του Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturing Plant:
MOBIAK A.E. / MOBIAK S.A.

Καθιανά Ακρωτηρίου, 731 00 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα / Kathiana Akrotiriou, 73100 Chania, Crete, Greece

Τύπος Προϊόντος: Φορητός Πυροσβεστήρας Βάσης Νερού, 9 lt. με εσωτερικό φιαλίδιο.
Product Type: 9 lt. Water Based Portable Fire Extinguisher with Internal Cartridge.
Μοντέλο / Model: MBK23-090FFC-PA
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No.: MBK9LT-AUXP-02-FW
Κατασβεστική Ικανότητα / Fire Performance: 21A, 183B
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας / Maximum allowable pressure: 20,0 bar (CO₂)
Θερμοκρασιακά Όρια Λειτουργίας / Operating temperature range: +5^o C to + 60^o C

Μέθοδος Ελέγχου: Σύμφωνα με το πρότυπο EN 3-7:2004 + A1 : 2007
Test Method: According to standard EN 3-7:2004 + A1:2007

ΔΗΛΩΣΗ / Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3-7:2004+A1:2007. Μόνον τα προϊόντα που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Το παρόν δεν συνιστά πιστοποίηση του προϊόντος, παρά μόνον όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 3-10:2011.

We hereby certify that the product type mentioned above meets the requirements of the standard ELOT EN 3-7:2004+A1: 2007. Only the products detailed in the test report have been subjected to tests. This does not consist certification of the product unless it is accompanied by a Certificate of Conformity for the evaluation of Factory Production Control (FPC) according to ELOT EN3-10:2011.

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : 8^η Φεβρουαρίου 2036
Validity of the Certificate: 8th of February 2036

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (Αρ. σελίδων 8)
ANNEX: List of relevant parts of technical documentation (No of pages 8)

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
For MIRTEC S.A.

Α. Στάμου
Διευθυντής



Για το Τμήμα Αξιολόγησης
For the Assessment Dept.

Στρ. Κατσάλης
Διπλωματούχος Μηχ/κός



Certification of Product
No. of Certificate 27

EBETAM A.E.

CERT – firext / EN 01A (5.0 /1.11.18)